


肉厚管理システムの導入による余寿命管理

一般製造-1-2-1



高圧ガス設備の定点肉厚の測定の記録から、余寿命年数を計算するソフトを導入している。

このソフトでは、減肉傾向や残存肉厚でのアラーム値が設定可能であり、アラーム値が出力された場合には、更なる詳細点検の実施とその結果を保全計画に反映させている。

事業所名：三菱化学（株）黒崎事業所

所在地：北九州市

従業員数：1100名