

# 稼働率の変動に合わせた修理及び更新計画の見直し

冷凍・空調設備-1-1-1

冷凍設備点検計画・実施記録表

工事箇所	工事内容	工事頻度	前回実施日	計画実施 計画 実施 サイン	保守点検計画及び実施記録			コメント	点検結果		
					2009年	2010年	2011年		年月日	点検結果	立会者サイン
第1群冷凍設備 No.1	定期オーバーホール	3年毎	2008年8月	計画 実施 サイン					/ /	良・否	
第1群冷凍設備 No.2	定期オーバーホール	3年毎	2008年9月	計画 実施 サイン					/ /	良・否	
第2群冷凍設備	定期オーバーホール	3年毎	2009年5月	計画 実施 サイン	2009年 7/5				09/ 7/21	良・否	
第3群冷凍設備 No.1	定期オーバーホール	3年毎	2008年2月	計画 実施 サイン					/ /	良・否	
第3群冷凍設備 No.2	定期オーバーホール	3年毎	2004年10月	計画 実施 サイン	2009年 11/5				09/ 11/04	良・否	
第3群冷凍設備 No.5	定期オーバーホール	3年毎	2007年11月	計画 実施 サイン			2010年 3/1		10/ 7/13	良・否	
テルド冷凍設備	定期オーバーホール	3年毎	2007年8月	計画 実施 サイン					/ /	良・否	
橋冷凍設備 C級	定期オーバーホール	3年毎	2008年10月	計画 実施 サイン					/ /	良・否	
橋冷凍設備 F級	定期オーバーホール	3年毎	2006年7月	計画 実施 サイン					/ /	良・否	
I Q F Aライン	定期オーバーホール	4年毎	2006年7月	計画 実施 サイン		2010年 7/1			10/ 7/23	良・否	
I Q F Bライン	定期オーバーホール	4年毎	2007年6月	計画 実施 サイン			2010年 8/1		10/ 8/9	良・否	
テトラアイスバンク設備	定期オーバーホール	3年毎	2008年8月	計画 実施 サイン					/ /	良・否	
テトラハイパーテラー設備	定期オーバーホール	3年毎	2006年10月	計画 実施 サイン		2010年 11/6			10/ 11/20	良・否	
テトラテラー設備 No.1	定期オーバーホール	3年毎	2005年10月	計画 実施 サイン		2010年 9/1			10/ 9/16	良・否	
テトラテラー設備 No.2	定期オーバーホール	3年毎	2006年10月	計画 実施 サイン		2010年 7/1			10/ 9/21	良・否	
				年毎の 検証	10/12/20			設備点検OK 2010年10月実施			

備忘録用紙 施設管理部門 施設課 作成日: 2012/5/31 (第1版)

商品の売れ行きにより設備の稼働率が変動するため、冷凍機の修理及び更新計画を3～4年毎に見直しを実施している。

事業所名：(株) ふくれん 甘木工場  
 所在地：朝倉市  
 従業員数：200名