ス
ガ
保
安
例
高
圧
良
優
事

点検簿への基準値の明記(1)

冷凍・空調設備-1-2-1

〇〇〇〇冷凍機 点検表

年 月

管理者(代表者)	課長	係長	保安係員

点検項目	運転中 基準値	停止中 自動停止 基準値	月			火			水			木			金			土			日					
			6時	14時	21時																					
運転状況	記入不要	(停・自)	停・自																							
運転圧力	〇~〇 MPa	〇~〇 MPa																								
吐出圧力	〇~〇 MPa	〇~〇 MPa																								
油圧圧力	〇~〇 MPa	〇~〇 MPa																								
油面	〇: >1/2	記入不要																								
電流値	〇~〇 A	記入不要																								
蒸発器 入口温度	〇~〇 ℃	〇~〇 ℃																								
出口温度	〇~〇 ℃	〇~〇 ℃																								
チラー 入口温度	〇~〇 ℃	〇~〇 ℃																								
出口温度	〇~〇 ℃	〇~〇 ℃																								
冷水ポンプ 圧力	〇~〇 MPa	破損に応じて 記入																								
電流	〇~〇 A	破損に応じて 記入																								
冷水ポンプ電流	〇~〇 A	破損に応じて 記入																								
冷却ファン、放水ポンプの運転・異常の有無			有・無																							
冷却水の腐食・水漏れ等の有無			有・無																							
冷却水の排水水が汚濁に影響を及ぼしているかの有無			良・否																							
本体・ポンプ等の異常音の有無			有・無																							
配管の腐食・水漏れ等の有無			有・無																							
保護網の破れ・脱落等による破損の有無			有・無																							
点検者																										
保安係員 捺印																										
(備考)																										

点検日誌へ運転中だけではなく停止中の基準値についても記載している。

停止時についても、機器の健全性について確認できる。

事業所名：三菱電機（株）パワーデバイス製作所

所在地：福岡市

従業員数：500名