

## 事故情報

タイトル	液化石油ガス暖房器具を使用していた豚舎の火災事故				
発生年月日	平成 1 7 年 1 月	発生場所	田川郡	ガス種	液化石油ガス
概要	豚舎内にて幼豚を暖めるため、ガストーブ（ブルーダー）周りを木製パネルで囲んで熱が逃げない様な構造としていた。そのため、ブルーダーの熱により木製パネルから出火し、火災が発生した。中圧で送っていたガスの二次調整器からブルーダーまでのゴムホースが焼損し、漏洩したガスに着火した。さらに隣のゴムホース等が焼損しガスが漏洩した。これにより小爆発を起こし、豚舎内を焼損、屋根の一部を破損した。				
対策・改善事項	今後、警報器連動遮断弁を設置することを検討している。				

### 写 真

