

## 平成29年度高圧ガス保安技術継承講座 (LPガス充填所・スタンドグループ)

日時：平成29年10月26日（木）12：30～16：40

場所：アストモスリテイリング株式会社九州カンパニー

受講者：13名

講義内容：機器講習（ポンプ、圧縮機、ガス漏えい検知警報設備、安全弁）、  
配管漏えい時の措置実習、圧力計取替実習、  
貯槽・機械室周りの設備点検

### ・「機器講習」

カットモデルを使用し、ポンプ、圧縮機の構造やメンテナンスの方法を学ぶことができました。また、安全弁の分解、組立を参加者全員が行いました。普段、見ることのできない機器の構造を理解することができました。

ガス漏れ検知警報設備の点検について、モデル機を使用して手順の確認を行いました。

### ・「配管漏えい時の措置実習・圧力計取替実習」

配管類や圧力計の施工の実技を行いました。実際の高圧ガス設備を忠実に再現したキットと工具を使用した実習は参加者からも非常に好評でした。

### ・「貯槽、機械室周りの設備点検講習」

アストモスリテイリング株式会社九州カンパニー様内の設備（貯槽、充填所、オートガススタンドなど）を案内いただき、日常の設備管理などを説明していただきました。日常業務へ直接結びつく内容であり、参加者の皆様は興味を持って受講していただけたのではないのでしょうか。

受講生の皆様、長時間熱心に受講していただき、ありがとうございました。

講師、スタッフの皆様、お疲れ様でした。

最後に会場をご提供いただきましたアストモスリテイリング株式会社九州カンパニー様、アストモスアカデミー九州様御礼申し上げます。



機器講習（ポンプ、圧縮機、ガス漏えい検知警報設備、安全弁）



配管漏えい時の措置実習



圧力計取替実習



貯槽・機械室周りの設備点検